

Grundschule Heiligenloh & Turnverein Heiligenloh

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Bley,
sehr geehrte Damen und Herren des Rates der Stadt Twistringen!

Hilfe, wir gehen unter!

Wir wenden uns heute mit diesem Aufschrei an Sie, weil wir uns sonst nicht mehr zu helfen wissen. An unserer 1975 gebauten Turnhalle nagt der Zahn der Zeit.

- Das Dach ist schon seit Längerem undicht und die Leckagen nehmen zu, wie die Wasserflecken an der Hallendecke und an der Decke des angrenzenden Gruppenraumes des Turnvereins Heiligenloh unschwer erkennen lassen. Manchmal steht sogar Wasser nach Regen auf dem Hallenboden.
- Die Fenster lassen sich zum Teil nicht mehr öffnen, was in Corona-Zeiten sehr bedenklich ist.
- Der Hallenboden gibt in einer Ecke nach (hinten rechts) und an anderer Stelle befindet sich ein Loch.
- Die Heizkörper, die sich unten an der langen Außenwand befinden, lassen sich nicht regulieren so dass es im Winter oft viel zu warm in der Halle ist. Außerdem stellen diese ein Gefahrenpotenzial, besonders für Kinder dar. (Turnhallenwände sollen bis in eine Höhe von 2,70m glatt sein.)
- Es gibt an den Wänden keinen Prallschutz.
- Die großen Schwingtore sind schwer zu bedienen und für Kinder gefährlich, da sie in die Halle schwingen. Das mittlere Schwingtor ist gleichzeitig der einzige Fluchtweg für Notfälle.
- Möglicherweise fehlt also auch eine weitere Fluchttür.
- Die Glasbausteinwand bildet im Herbst und Winter eine Kältebrücke.
- Die Umkleieräume und in Verlängerung auch die Duschen weisen oft oft unangenehme Gerüche auf, da die wenigen Fenster sich kaum bzw. gar nicht kippen lassen. Die Bodenabflüsse stinken.

Die Turnhalle in Heiligenloh wird in der Woche von über 500 Personen genutzt: 90 Kinder der GS Heiligenloh, ca. 125 Kinder der GS Am Markt, weil dort die Turnhalle fehlt, 20 Kinder der Kita Lollipop und nicht zuletzt über 300 Sportler des TV Heiligenloh trainieren hier regelmäßig.

Im Hinblick auf die hohe Nutzerfrequenz sollte zumindest das Dach vor dem Winter repariert werden, solange die Unterkonstruktion noch intakt ist.

Uns ist durchaus bewusst, wie kostenintensiv eine grundlegende Turnhallensanierung ist. Deshalb möchte wir darauf hinweisen, dass es insbesondere für energetische Sanierungsmaßnahmen hohe Fördermittel gibt (Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten | Nds. Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (niedersachsen.de).


Aber auch aus anderen Fördertöpfen können Mittel beantragt werden.

<https://www.mi.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/sportstaattensanierungsprogramm-ende-der-antragsfrist-fur-2020-188386.html>

Stellvertretend für alle Nutzer der Turnhalle in Heiligenloh würden wir uns sehr freuen, wenn Sie sich unseres Anliegens zeitnah annehmen würden.

Grundschule Heiligenloh

Elke Meyer, Schulleiterin



Turnverein Heiligenloh

Thomas Thamm, 1. Vorsitzender



Anlagen:

9 Fotos

Twistringen, 23.08.2021

Original an Jens Bley

Kopien an die Ratsmitglieder